



Łasin, dnia 5.04.2013 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Im. Macieja z Micchowa
86 – 320 Łasin
ul. Radzyńska 4

tel./fax. (0-56) 466 42 51

L.Dz.-Fk.69/2013

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

„Przebudowa pomieszczeń garażowych na myjnię i dezynfekcję łóżek szpitalnych –
szpital SP ZOZ Łasin, ul. Grudziądzka 2”

Nr sprawy 11/2013

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38-ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień do treści zapytań, które wpłynęło dnia 05.04.2013 r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

1. W **Rozdziale 12 ust. 1, 2** Zamawiający pisze, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe, a kosztorys ma charakter pogładowy, w związku z powyższym nie ma konieczności załączania załącznika nr 5 do SIWZ?

Jeśli Zamawiający będzie żądał załączenia załącznika nr 5 do SIWZ (kosztorys ofertowy), czy będzie brał pod uwagę zakres jaki uwzględnili Wykonawcy?

Odp. Zamawiający wymaga załączenia załącznika nr 5 do SIWZ, natomiast wynagrodzenie jest ryczałtowe, więc kosztorys ma charakter pogładowy.

2. Czy Zamawiający poda parametry papy termozgrzewalnej z **poz. 26 kosztorysu?**

Odp. Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z włókniny gr. min. 5 mm



3. Czy Zamawiający ma szczególne wymagania dotyczące płytek podłogowych z *poz. 38 kosztorysu*?

Odp. Antypoślizgowe płytki gressowe

4. Czy płytka cokolika *poz. 39 kosztorysu* ma mieć narożnik wklęsły?

Odp. Należy zastosować listwę z PCV (lub równoważną) wklęsłą.

5. Brak w przedmiarze ościeżnic do osadzenia drzwi wewnętrznych. Czy należy ująć je w wycenie?

Odp. Należy ująć

6. Jaka ma być kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej - *poz. 40, 41 kosztorysu*

Odp. Biała

7. Czy podokienniki z *poz. 44 kosztorysu* mają być z PCV czy innego materiału?

Odp. PCV

8. Jaka farbę należy przyjąć do malowania tynków zewnętrznych *poz. 50 kosztorysu*?

Odp. Farba do malowania zewnętrznego, kolorystyka do uzgodnienia

9. Parapety zewnętrzne *poz. 51* mają być z blachy ocynkowanej, czy powlekanej?

Odp. Blacha powlekana

10. Brak w przedmiarze pozycji na demontaż (wykucie) istniejących wrót garażowych.

Czy należy ująć tą pozycję w wycenie? Jeśli tak to w jakiej ilości?

Odp. Są ujęte w przedmiarze



11. W *poz. 61 kosztorysu* brakuje 2 szt. wyłączników nadprądowych (S301 B 10A).
Wnosimy o zwiększenie ilości w przedmiarze.

Odp. Należy zwiększyć przedmiar o wyłączniki nadprądowe (S301 – 1 szt. B 10A – 1 szt.)

12. Czy Zamawiający poda przykładowe wymagania lub producenta opraw żarowych, jakie należy zamontować na zewnątrz budynku myjni i dezynfekcji łóżek?

Odp. Typowe do pracy na zewnątrz

13. Brak w wycenie kotarki przy brodziku. Czy jest to przedmiotem Zamówienia? Jeśli tak wnosimy o zwiększenie w/w zakresu prac.

Odp. Zamawiający rozumie brodzik wraz z kotarą zdatny do użytkowania

14. Zgodnie z **Projektem Robót Budowlach** (załącznikiem nr 6 do SIWZ) należy wykonać „Łącznik”. Czy jest on przedmiotem zamówienie? Jeśli tak wnosimy o zwiększenie zakresu?

Odp. Nie

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie
Mariusz Topolewski

h