



Łasin, dnia 05.07.2013 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Im. Macieja z Miechowa
86 – 320 Łasin
ul. Radzyńska 4

tel./fax. (0-56) 466 42 51

L.Dz.-Fk ¹²⁰.../2013

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: „**Agregat prądotwórczy – zakup, dostawa i montaż do szpitala SP ZOZ Łasin**”

Nr sprawy 23/2013

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień do treści zapytań, które wpłynęło dnia 04.07.2013 r. (zapoznanie się 05.07.2013r.)
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytanie 1

W załączniku nr 2 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” wskazano wyłącznie moc ciągłą prądnicy (63 kW-78kVA) oraz moc silnika agregatu (83kW). W jakim celu Zamawiający wymaga przewymiarowania mocy silnika względem prądnicy o 20 kW?
Odp. Istotna jest moc prądnicy, jeżeli ten parametr będzie osiągalny w sposób długotrwały to moc parametru silnika jest drugorzędna

Pytanie 2

Prosimy o jednoznaczne wskazanie zgodnie z polskimi normami wymaganej mocy minimalnej w kVA i kW ciągłej (PRP) oraz rezerwowej (LTP) agregatu prądotwórczego, który jest przedmiotem zamówienia.
Odp. Moc minimalna i ciągła 63kW - 78 kVA oraz moc rezerwowa 70kW-87,5 kVA

Pytanie 3

Prosimy o szczegółowe sprecyzowanie zapisu rozdz. 1 pkt. 1.4 SIWZ - „wykonanie części instalacji elektrycznej w celu włączenia agregatu do istniejącej rozdzielniczy głównej” - czy



zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ułożenie nowych przewodów kablowych zasilania pomiędzy agregatem a rozdzielnią? Jeżeli tak, prosimy o krótki opis trasy kablowej - sposobu położenia przewodów i określenie odległości i występujących ewentualnych przeszkód.

Odp. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje ułożenia nowych przedmiotów kablowych

Pytanie 4

Gdzie na obiekcie znajduje się istniejący SZR, o którym mowa w pkt. 7 opisu z zał. nr 2 do SIWZ?

Odp. Przy głównej rozdzielni szpitala w odległości 40±60 m

Pytanie 5

W którym miejscu względem położenia agregatowni znajduje się rozdzielnia główna Szpitala?

Jaka jest odległość pomiędzy rozdzielnią główną a pomieszczeniem agregatowni?

Odp. 40±60 m

Pytanie 6

Jaka jest odległość pomiędzy istniejącym SZR-em a pomieszczeniem agregatowni?

Odp. 40±60 m

Pytanie 7

W jaki sposób ma być realizowany start agregatu - poprzez sygnał startu z istniejącego SZR-u czy zanik napięcia w sieci przemysłowej (potrzeb własnych agregatu)?

Odp. Poprzez niezależny przewód sterowniczy 4 x 1,5²

Pytanie 8

Czy w pomieszczeniu agregatu dostępne jest zasilanie trójfazowe z sieci energetyki przemysłowej możliwe do wykorzystania dla potrzeb własnych agregatu?

Odp. Tak

Pytanie 9

Pomieszczenie agregatowni posiada wyłącznie otwór wejściowy o szer. 90 cm, którym można usunąć demontowany agregat i wprowadzić nowy. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przed dostawą nowego agregatu w swoim zakresie wykona remont pomieszczenia tj. poszerzenie otworu wejściowego oraz wymianę drzwi i okna.

Odp. Tak

Pytanie 10

Zamawiający wymaga w pkt. 8 załącznika nr 2 do SIWZ opcji świec żarowych, co jest rozwiązaniem stosowanym tylko przez niektórych producentów silników, kosztownym i wpływającym istotnie na cenę agregatu. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie standardowego rozwiązania stosowanego powszechnie w agregatach dla ułatwienia rozruchu podczas niskich temperatur w postaci opcji automatycznego układu podgrzewania płynu chłodzącego – grzałki sterowanej termostatem?



Odp. Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie

Pytanie 11

Czy poprzez pkt. 16 załącznika nr 2 do SIWZ Zamawiający rozumie wyposażenie agregatu w interfejs styków bezpotencjałowych do monitoringu BMS?

Odp. Zamawiający ma na myśli kontroler oraz dostęp przez sieć LAN, Ethernet

Pytanie 12

Czy w zakresie Zamawiającego zawarta jest instalacja czepni i wyrzutni powietrza sterowanych elektrycznie siłownikami (w pkt. 12 zał. nr 2 do SIWZ mowa jest tylko o samym sterowaniu siłownikami)?

Odp. Nie

Pytanie 13

Czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie nowej instalacji odprowadzenia spalin agregatu?

Odp. Tak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie
Mariusz Topolewski