

Łasin, dnia 28.01.2019 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Im. Macieja z Miechowa
86 – 320 Łasin
ul. Radzyńska 4

tel./fax. (0-56) 466 42 51

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizację budynku Szpitala w Łasinie”

Nr sprawy: 2/2019

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie udzielam wyjaśnień do treści zapytania, które wpłynęło dnia 22.01.2019 r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W załączonej dokumentacji projektowej nie można odnaleźć schematu technologicznego projektowanego węzła cieplnego. Czy można prosić o schemat przebudowy węzła cieplnego w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z oznaczonym zestawieniem materiałów (W1-W20)?

Proszę o zaznaczenie / opisanie lokalizacji ww węzła, sposobu jego zasilania oraz trasy jego przebiegu (połączenie kotłowni z węzłem).

Na schemacie i Rzucie kotłowni brak części rysunkowej odpowiadającej zestawieniu materiałów dot. węzła.

Odp. Proszę o wycenienie roboty zgodnie z przedstawionym zestawem materiałów. Schemat przebudowy węzła cieplnego zostanie dostarczony w trakcie wykonywania robót.

Połączenie kotłowni z węzłem jest wykonane i nie będzie celem przebudowy.

Proszę dokonać wizji lokalnej w celu wyliczenia armatury i urządzeń niezbędnych dla prawidłowej współpracy instalacji odbiorczej ze zmodernizowanym źródłem ciepła.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie

Mariusz Topolewski