

# DANE TECHNICZNE

Nazwa zestawu			AHU-RAC01	AHU-RAC02	AHU-RAC03	AHU-RAC04	AHU-RAC05	AHU-RAC06
Jednostka zewnętrzna			MOB30U -18HFN1-QRD0	MOCA30U -24HFN1-QRD0	MOD30U -30HFN1-QRD0	MOD30U -36HFN1-QRD0	MOD30U -36HFN1-RRD0	MOE30U -48HFN1-QRD0
Moduł sterujący			AHU-AIR BOX					
Czynnik chłodniczy, zasilanie (V/faza/Hz)			R410A, Q: 230 / 1 / 50 lub R: 380-400 / 3 / 50					
Chłodzenie	nominalna	kW	5,3	7,1	8,8	10,5		14,0
	min-maks.	kW	0,8-6,2	1,2-8,2	2,0-10,6	2,9-12,0		4,1-16,4
Grzanie	nominalna	kW	5,6	7,1	9,4	11,7		16,4
	min-maks.	kW	0,9-7,0	1,2-8,7	2,0-10,8	2,7-13,2		4,4-18,5
Wielkość zabezpieczenia elektrycznego		A	16	25			16	32
Orurowanie chłodnicze	ciecz	mm	6,4	9,52				
	gaz	mm	12,7	15,9				
Rekomendowane zakresy pracy (zewnętrzne)	chłodzenie	°C	-15~50					
	grzanie	°C	-15~24					